

Hagapuiston koulu

Infotilaisuus

31.1.2017

Tatu Keinänen
rakennusterveysasiantuntija

Mitä on tutkittu?

- rakenteet on tutkittu rakenneavauksin/mittauksin (lattiat, seinät, katot), (kosteus, mikrobit, rakenne)
- pinnoitteiden kunto on tutkittu erilaisin mittauksin (kosteus, VOC, BULK, FLEC, mikrobi)
- sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)
- ilmanvaihdon puhtaus (kuidut, pölyt)
- ilmanvaihdon toimivuus

Mistä on tutkittu?

- auditorio + muu kellarikerros
- 1-kerros
- 2-kerros
- rakenneavaukset riskirakenteisiin, tutkimuksia työntekijöiden oirekyselyn perusteella ja käyttöhistorian perusteella

Minkälaisia vaurioita todettiin?

- kohonneita kosteuspitoisuuksia, pääasiassa 1-kerroksen lattiassa - > lattiapäällysteiden vaurioita 1. krs
- lattiapäällysteiden vaurioita 2. krs (linoleum)
- mikrobivaurioita ulkoseinän sokkelirakenteessa (ruokala+käytävä, tekstiilityöluokka)
- ilmavuotoja lattian alta (epäpuhtauksia)
- kuitulähteitä ja epäpuhtautta ilmanvaihdossa



Syksyä odotellessa!

Tatu Keinänen