



MÖTE FÖR INOMHUSLUFTSGRUPPEN DEN 12.5.2022

Plats: Distansmöte

Närvarande: Personalchef Nina Granqvist, chefen för intern service Bengt Lindholm, arbetskyddsombud Risto Ilvonen, städarbetsledare Irma Kelosto, hälsoinspektör Johanna Holmberg direktören för hälsoövervakningen Katianna Kuula

BEHANDLADE ÄRENDEN

OBJEKT, DÄR UNDERSÖKNINGAR PÅGÅR

Biblioteket

Ingen ny information

Kexen

Ingen ny information

Hangö högstadium

Ingen ny information

Hangö vattenverk

Intern service har granskat utrymmena. Med basen av granskningen har man kommit överens om provtagning i ett utrymme. I provtagningen ingår flyktiga organiska föreningar från luften, material- och dammprov samt undersökning av ventilationens undertryck.

OBJEKT DÄR REPARATIONSPLANERING PÅGÅR

Läkarbostaden, Ekåsen

Öppna konstruktioner i stora rummet täcks under juni månad. Planeringen av förbättringen av ventilationen utförs längre fram.

Stadshuset

Utrymmena har undersökts. Halten flyktiga organiska kolväten överskred inte åtgärdsgränserna. Detaljer gällande ytmaterialen granskas ännu.

Utrymmet i tredje våningen är färdigt. Reparationsplaneringen för socialbyråns utrymmen flyttas till hösten.

Konsulten har föreslagit att fönstren i nedre våningen nedmonteras. Arbetssätten gällande kopparplåtarna granskas ännu. Arbetet kan orsaka buller.

OBJEKT DÄR REPARATIONER PÅGÅR

Räddningsverket

Offerter över årets arbeten har begärts. Med anledning av dem håller man på att kalkylera takarbeten och omräkna sockelarbetena.



Idrottshuset

Målet är att förverkliga sockelarbetena för norra sidan under maj-augusti.

Keskuskoulu-Centralskolan

Det har inte kommit nya anmälningar om misstankar gällande inomhusluften har kommit. Prioriteringslistan som konsulten har gjort upp har gått igenom och arbetena håller på att organiseras.

Det finns brister i gymnastiksalens golv, reparationssättet behöver funderas på. Hälsosfara har inte konstaterats i utrymmen och den möjliga exponeringen är liten. Läget följs upp. Beslut om eventuella åtgärder fattas när rapporten har erhållits.

Hälsocentralen

Ventilationen i gårdskarbostaden har reparerats delvis, reparationerna fortsätter när reservdelarna kommer.

Försäkringsbolagets utredning över östra flygeln har gått igenom och granskning av arbetenas omfattning pågår. Planerna för renoveringen av fasaden går till räkning i början av juni.

OBJEKT UNDER UPPFÖLJNING

Astrea

De arbeten som nu har planerats torde räcka till för att åtgärda sockelns fuktvärden.

Vägg-golvöverföringen reparerar under sommaren.

Halmstadsgården

Inga nya uppgifter.

Ämbetshuset

Konsulten har granskat rör och håldäcksplattor med kamera. Inget alarmerande konstaterades i granskningen eller undersökningarna av inomhusluften. Lukten utreds i samråd med hyresvärderna.

Hangonkylän koulu/esikoulu

Offertter har begärts över förnyandet av fönstren. Den föreslagna tiden kan vara för kort, så arbetena kan slutföras senare än tänkt. Offertkalkyler torde kunna ses över i oktober.

ÖVRIGA ÄRENDEN

Det har i praktiken märkts skillnader mellan bl.a. åtgärdsgränser inom miljöhälsovårdslagstiftningen och referensvärden för arbetarskyddet, samt i de åtgärder som vidtas med anledning av detta. Det konstaterades att ärendet behöver diskuteras mera. Vi återkommer till ärendet vid följande möte.

Några nya luftrengörare har skaffats och de har testats under våren. Beslut om placeringen och användningen av dem görs på basen av behov och tillgänglighet.

Konstateras att ansvaret för arbetssäkerheten ligger hos alla och att den gäller t.ex. utrymmenas temperatur under sommaren.

Inomhusluftsgruppen sammanträder följande gång den 15.8.2022 kl 14:00