



MÖTE FÖR INOMHUSLUFTSGRUPPEN DEN 18.3.2024

Plats: Distansmöte

Närvarande: Personalchef Nina Granqvist, informatör Nina Näsänen, chefen för intern service Bengt Lindholm, arbetsskyddsombuden Risto Ilvonen och Sami Laine, hälsoinspektör Johanna Holmberg direktören för hälsoövervakningen Katianna Kuula

BEHANDLADE ÄRENDEN

NYA ANMÄLNINGAR

Inga nya anmälningar

OBJEKT, DÄR UNDERSÖKNINGAR PÅGÅR

**Metsähovi**

Rapporten över provtagningen genomgången, största delen av arbetena hänför sig till arbeten med grundrenoveringskaraktär. De arbeten som skall utföras har diskuterats preliminärt.

**Kexen**

Ingen ny information

OBJEKT DÄR REPARATIONSPLANERING PÅGÅR

**Skogshyddans daghem**

Nya alternativ har framkommit i arbetsplaneringen för avdelningen Sparvarna. Med anledning av det torde arbetena komma till kalkyl under mars.

OBJEKT DÄR REPARATIONER PÅGÅR

**Stadshuset**

10 öppningar har gjorts i konstruktionerna i mellanbjälklaget ovanför kultur- och turistbyråernas egentliga utrymmen för att kunna ta bilder. Resultaten används för att uppskatta omfattningen av de reparationer som behövs. Målsättningen är att få arbetena till kalkyl under våren.

**Räddningsverket**

Loggers har förts till utrymmena, vilket möjliggör en kontinuerlig uppföljning av inomhusluftsförhållandena, vid behov även i realtid. På det här viset kan en helhetsbild erhållas av hur ventilationen fungerar och hur förhållandena varierar i utrymmena.

**Idrottshuset**

Ingen ny information

**Keskuskoulu-Centralskolan**

Fasadarbetena är på väg till kalkyl. De fönster som läckt vid oväder följs upp ännu.



### **Hälsocentralen**

Loggers har förts till rådgivningens utrymmen, vilket möjliggör en kontinuerlig uppföljning av inomhusluftsförhållandena, vid behov även i realtid. På det här viset kan en helhetsbild erhållas av hur ventilationen fungerar och hur förhållandena varierar i utrymmena.

### OBJEKT UNDER UPPFÖLJNING

#### **Hanko pohjoisen päiväkoti**

Ventilationsapparaten ser ut att fungera som planerat. Dess funktion följs upp ännu en tid och om allt fungerar som väntat, avlägsnas objektet från uppföljningen.

#### **Hangö vattenverk**

Situationen har återgått till det normala, objektet avlägsnas från uppföljningen.

#### **Halmstadsgården**

Uppföljningen, som utfördes i början av året tyder inte på mikrobiell exponering, utlåtande över uppföljningen är på kommande.

### ÖVRIGA ÄRENDEN

THL:s utlåtande över luftrenare diskuterades (<https://thl.fi/-/tutkimus-ilmanpuhdistimista-ei-ole-kouluissa-kaikissa-tilanteissa-hyotya-tarve-ja-mitoitus-selvitettava-ennen-hankintaa>). Det är viktigt att sådan här apparatur skaffas på basen av behovsprövning och i samarbete med Intern service. Apparaterna är menade för tillfälligt bruk och avsaknaden av sakenlig service kan orsaka problem. Utlåtandet bifogas även till detta PM:

Behovet av utvecklandet av kunnandet inom inomhusluftgruppen, vi återkommer till ärendet under kommande möten.

I samband med förnyandet av hemsidorna överförs PM:n från inomhusluftsgruppens möten på hemsidornas offentliga sida. En länk leder från intran till PM:n, men själva dokumenten läggs inte upp på intrans sidor. På sidorna kommer att finnas PM från föregående och pågående år.

Inomhusluftgruppen sammanträder följande gång den 15.5.2024 kl 14:30