



MÖTE FÖR INOMHUSLUFTSGRUPPEN 13.4.2026

Plats: Teams

Deltagare: Personalchef Nina Granqvist, informatör Nina Näsänen, chefen för intern service Tony Lappeteläinen, arbetskyddsombuden Jarkko Widerholm och Olli Mustonen, direktören för hälsoövervakningen Katianna Kuula

BEHANDLADE ÄRENDEN

NYA ANMÄLNINGAR

Inga nya anmälningar

OBJEKT DÄR UTREDNINGAR PÅGÅR

Hälsocentralen

Effektiverad städning har utförts, men symptomen i tandvårdens utrymmen har fortsatt. Ventilationens otillräcklighet antas vara grundorsak. För att utreda ärendet närmare kommer en kontinuerlig uppföljning av förhållandena att göras i tre av rummen under två veckors tid.

Kexen

Ingen ny information om mötesrummet.

Skogshyddans daghem

En möjlig källa till utsläpp har konstaterats i materialproven tagna på avdelningen Sparvarna. Gräns- eller referensvärden i luften överskreds inte. För att utreda ärendet ytterligare tas tilläggsprov tas från Sparvarna och jämförelseprov från avdelningen Ekorrarna.

OBJEKT DÄR REPARATIONER PÅGÅR

Stadshuset

Reparationsarbetena i andra våningen har framskridit enligt plan. Mottagningsgranskning hålls 24.4.2026. Arbetena fortskrider fram över till tredje våningen. Möjliga tillfälliga arbetsutrymmen och övriga åtgärder planeras före arbetena inleds.

Idrottshuset

Arbetena med våtutrymmena är på paus tills torkningsreparationen av norra väggen har färdigställts. Offerter för norra väggens arbeten har erhållits, eventuella åtgärder uppskattas inte påverka användningen av utrymmena

Keskuskoulu-Centralskolan

Klassrummet (133) bibliotekskorridoren i mellanvåningen, ingen ny information.



ÖVRIGA ÄRENDEN

Beaktande av värmeböljor inom verksamheter diskuterades kort.

Följande möte för inomhusluftgruppen hålls den 1.6.2026 kl 13:30 som distansmöte.