Möte för inomhusluftsgruppen 12.10.2026

Plats: Teams

Deltagare: Informatör Nina Näsänen, chefen för intern service Tony Lappeteläinen, sakkunnig inom husteknik Mikael Hyvärinen, arbetarskyddsombud Olli Mustonen, hälsoinspektör Johanna Holmberg samt personal-/arbetarskyddschef Nina Granqvist.

BEHANDLADE ÄRENDEN

NYA ANMÄLNINGAR

Centralskolan
Misstanke om inomhusluftproblem i rektorskansliet.

OBJEKT DÄR UTREDNINGAR PÅGÅR

Hangöby daghem
Det tekniska problemet med ventilationsmaskineriets drifttid ser ut att ha lösts. Situationen följs upp.

Hälsocentralen
Undersökningsrapporten har anlänt och åtgärder har vidtagits. Luftmängden har justerats och spolningseffekten har uppskattats.

Kexen
Ingen ny information om mötesrummet, utrymmet är fortfarande i relativt normal användning.

Skogshyddans daghem
Reparationen av bottenbjälklaget påbörjas vecka 43 på avdelningen Sparvarna.

OBJEKT DÄR REPARATIONER PÅGÅR

Stadshuset
Renoveringsarbetena påbörjas vecka 44 och uppskattas bli klara i april 2027. Enligt den preliminära tidtabellen sker rivningsarbetena under veckorna 44–48. Planering av tillfälliga arbetsutrymmen pågår.

Idrottshuset
Norra väggens utvändiga arbeten har färdigställts.

Keskuskoulu - Centralskolan
TVOC-mätning av inomhusluften har gjorts i Centralskolans bibliotek på 3:e våningen och i klassrummet intill. TVOC-prover av inomhusluften har även tagits i Centralskolans rektorskansli på 1:a våningen. Rektorskansliet är i normalt bruk och klassrummen samt biblioteket används mer sällan.

ÖVRIGA ÄRENDEN

Följande möte för inomhusluftsgruppen hålls den 11.1.2027 kl. 14.30 som distansmöte.