Sisäilmaryhmän kokous 17.8.2026

Paikka: Teams

Osallistujat: Tiedottaja Nina Näsänen, sisäisten palvelujen päällikkö Tony Lappeteläinen, siivoustyön johtaja Irma Kelosto, työsuojeluvaltuutetut Jarkko Widerholm ja Olli Mustonen, terveystarkastaja Johanna Holmberg sekä henkilöstö-/työsuojelupäällikkö Nina Granqvist.

KÄSITELLYT ASIAT

UUDET ILMOITUKSET

Ei uusia ilmoituksia ilmoitusjärjestelmän kautta.

SELVITYSTEN ALAISET KOHTEET

Hangonkylän päiväkoti
Ilmanvaihtokoneessa on ilmennyt käyntiaikojen tekninen ongelma, jota selvitetään.

Terveyskeskus
Jatkuvatoimista olosuhdeseurantaa on tehty suunnitelman mukaisesti. Alustavan raportti saapui viikolla 26.

Keksi
Kokoushuoneesta ei uusia tietoja, tila on edelleen melko normaalissa käytössä.

Metsämajan päiväkoti
Lisänäytteenotto Varpuset-osastolla ja vertailunäytteet Oravat-osastolla tehty suunnitelman mukaisesti. Raportti on tullut ja korjaussuunnitelma on kommentoitavissa. Tilojen sisäilmasta otettu TVOC-ilmanäyte ja lattiapäällysteestä VOC-BULK-materiaalinäyte. Nykyinen lattiapäällyste tullaan poistamaan ja alapohjarakenne kapseloidaan. Tämän jälkeen alapohjan rakennekerrokset rakennetaan uudelleen. Oravat osastolla ei poikkeavaa missään näytteissä eikä ole myöskään syytä epäillä, että edellä mainittu ongelma toistuisi muissa tiloissa.

KORJAUSTÖIDEN ALAISET KOHTEET

Kaupungintalo
Tarjoukset on tullut kolmannen kerroksen urakasta. Työ käynnistyy loka-marraskuun vaihteessa. Työt on tarkoitus tehdä pääasiassa päiväsaikaan. Väistötilasuunnittelu on työn alla.

Urheilutalo
Märkätilojen työt ovat edelleen tauolla, kunnes pohjoisseinän kuivatuskorjaus on tehty. Pohjoisseinän ulkopuoliset työt valmistunevat syyskuun aikana.

Keskuskoulu - Centralskolan
Keskikerroksen kirjastokäytävän huoneesta (133) pitäisi tilata tutkimusta. Tilaa tullaan jonkun verran käyttämään koko lukuvuoden aikana.

MUUT ASIAT

Seuraava sisäilmaryhmän kokous pidetään 12.10.2026 klo 14:30 etäkokouksena.