Sisäilmaryhmän kokous 12.10.2026

Paikka: Teams

Osallistujat: Tiedottaja Nina Näsänen, sisäisten palvelujen päällikkö Tony Lappeteläinen, talotekniikka-asiantuntija Mikael Hyvärinen, työsuojeluvaltuutettu Olli Mustonen, terveystarkastaja Johanna Holmberg sekä henkilöstö-/työsuojelupäällikkö Nina Granqvist.

KÄSITELLYT ASIAT

UUDET ILMOITUKSET

Centralskolan
Rehtorin kansliassa epäily sisäilmaongelmasta.

SELVITYSTEN ALAISET KOHTEET

Hangonkylän päiväkoti
Ilmanvaihtokoneessa ilmennyt käyntiaikojen tekninen ongelma vaikuttaa ratkenneen. Tilannetta seurataan.

Terveyskeskus
Tutkimusraportti saatu ja toimenpiteitä tehty. Ilmamääriä säädetty ja huuhteluvaikutusta arvioitu.

Keksi
Kokoushuoneesta ei uusia tietoja, tila on edelleen melko normaalissa käytössä.

Metsämajan päiväkoti

Alapohjakorjaukset alkavat viikolla 43 Varpuset-osastolla.

KORJAUSTÖIDEN ALAISET KOHTEET

Kaupungintalo
Korjaustyöt aloitetaan viikolla 44 ja ne on arvioitu päättyvän huhtikuussa 2027. Alustavan aikataulun mukaan purkutyöt ajoittuvat viikoille 44-48. Väistötilasuunnittelu on työn alla.

Urheilutalo
Pohjoisseinän ulkopuoliset työt ovat valmistuneet.

Keskuskoulu - Centralskolan
Sisäilman TVOC-mittaukset tehty keskuskoulun 3. kerroksen kirjastosta ja viereisestä luokkatilasta. Myös Centralskolanin 1. kerroksessa sijaitsevasta rehtorin kansliasta on otettu sisäilman TVOC-näytteet. Rehtorin kanslia on normaalissa käytössä ja luokkatilat sekä kirjasto vähäisessä käytössä.

MUUT ASIAT

Seuraava sisäilmaryhmän kokous pidetään 11.1.2027 klo 14.30 etäkokouksena.